

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: U Střediska, 2 / 12

PSČ, místo: 747 16, Hať

K.ú., parcelní č.: Hať (637491), 50

Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 90

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ elektřina: 15.8
■ energie okolního prostředí: 11.2
■ kusové dřevo, dřevní štěpka: 7.2



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.65 W/(m ² ·K)	F
	Měrná potřeba tepla na vytápění	252 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	379 kWh/(m ² ·rok)	F
	Vytápění	351 kWh/(m ² ·rok)	G
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	20.5 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	7.80 kWh/(m ² ·rok)	A

Energetický specialista: Ing. Martin Řepišťák

Osvědčení č.: 089

Kontakt: mape@mapeenergy.cz

Ev. č. průkazu: 594271.0

Vyhotoveno dne: 08.05.2024

Podpis: