

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Zámecká, 169 / 8
PSČ, místo: 702 00, Ostrava
K.ú., parcelní č.: Moravská Ostrava (713520), 457
Typ budovy: Jiný druh budovy - Polyfunkční dům
Celková energeticky vztažná plocha: 937

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 242.3
■ elektřina: 68
■ energie okolního prostředí: 43.6



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	1.11 W/(m ² ·K)	G
	Měrná potřeba tepla na vytápění	287 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	378 kWh/(m²·rok)	G
	Vytápění	364 kWh/(m ² ·rok)	G
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	8.95 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	4.26 kWh/(m ² ·rok)	C

Energetický specialista: Ing. Martin Řepišťák

Osvědčení č.: 089

Kontakt: mape@mapeenergy.cz

Ev. č. průkazu:

Vyhotoveno dne: 26.01.2025

Podpis: