



PKV BUILD s.r.o.
Zakázka číslo: CZ-EP-2024-000668

Průkaz energetické náročnosti budovy

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií vyhlášky
č. 264/2020 (222/2024) Sb. o energetické náročnosti budov ve znění
pozdějších předpisů

Bytový dům
Lechowiczova 2840/19
70200, Ostrava
katastrální území Moravská Ostrava
[713520]
parc. č. 2202/62



Energetický specialista
PKV BUILD s.r.o.
Číslo oprávnění: 1865

Evidenční číslo
663925.0

Datum vydání
06.12.2024

Verze dokumentu

Tento dokument nesmí být bez písemného souhlasu zhotovitele kopírován jinak než celý.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Lechowiczova, 2840/19

PSČ, místo: 70200, Ostrava

K.ú., parcelní č.: Moravská Ostrava (713520), 2202/62

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 2006

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

57.4

Velmi
úsporná

B

86.1

Úsporná

C

115

Méně úsporná

D

165

Nehospodárná

E

215

Velmi
nehospodárná

F

265

Mimořádně
nehospodárná

G

B

74.5

Požadavek vyhlášky na energetickou
náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

účinná SZTE – OZE≤80%: 184.9
elektřina: 9.5



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0.56 W/(m²·K)

D



Měrná potřeba tepla
na vytápění

47.0 kWh/(m²·rok)



Vytápění

60.2 kWh/(m²·rok)

D



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

32.3 kWh/(m²·rok)

C



Osvětlení

4.41 kWh/(m²·rok)

C

Energetický specialista: PKV BUILD s.r.o.

Osvědčení č.: 1865

Kontakt: novotna@pkv.cz



Ev. č. průkazu: 663925.0

Vyhotoveno dne: 06.12.2024

Podpis: Osoba určená:

Ing. Tereza Novotná