

**13.6.3 Energetický štítek obálky budovy – grafický výstup**

<b>ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY</b>							
Typ budovy, místní označení: bytový dům					Hodnocení obálky budovy		
Adresa budovy: nám. Republiky 6,8 a Wanklovo nám. 2 678 01 Blansko							
Celková podlahová plocha $A_c = 4\,433\text{ m}^2$					Stávající		Doporučení
<p><b>C1 Velmi úsporná</b></p> <p>Mimořádně nehospodárná</p>							
Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy: $U_{em} (W/m^2 \cdot K)$ $U_{em} = H_T / A$					0,65		0,52
Klasifikační ukazatele $C1$ a jim odpovídající hodnoty $U_{em}$ pro $A/V = 0,29\text{ m}^2/\text{m}^3$							
$C1$	0,30	0,60	(0,75)	1,00	1,50	2,00	2,50
$U_{em}$	0,24	0,49	0,61	0,81	1,11	1,41	2,12
Platnost štítku do:							
Štítek vypracoval:		Ing. Lukáš Emmer		Kontrolu provedl:		Ing. Roman Bura, Ph.D., energetický auditor/expert	
Stávající stav:		C - vyhovující		Doporučení:		C - vyhovující (podrobněji: C1 - vyhovující doporučené úrovni)	