

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Ulice, číslo: U Trati, 68
PSČ, místo: 360 04, Karlovy Vary
K.ú., parcelní č.: Bohatice (663581), st. 155
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 1288

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

Velmi
úsporná

B

Úsporná

C

C
91.5

Méně úsporná

D

Nehospodárná

E

Velmi
nehospodárná

F

Mimořádně
nehospodárná

G

Požadavky pro změnu
dokončené budovy

jsou SPLNĚNY

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 102.6
■ elektrina: 5.8



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.27 W/(m ² ·K)	
	Měrná potřeba tepla na vytápění	40.1 kWh/(m ² ·rok)	
Celková dodaná energie		84.2 kWh/(m ² ·rok)	
	Vytápění	57.2 kWh/(m ² ·rok)	
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	22.8 kWh/(m ² ·rok)	
	Osvětlení	4.21 kWh/(m ² ·rok)	

Energetický specialista: Servismann s.r.o. - Jan Klícha

Osvědčení č.: 1981

Kontakt: klichajan@volny.cz

Ev. č. průkazu: 510153-0

Vyhotoveno dne: 05.06.2023

Podpis: