


ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY

Typ budovy: Vila Blaženka Posuzovaná část: Obytná část Adresa budovy: Praha - Smíchov parc.č. 2606, 2607		Hodnocení obálky budovy	
Celková podlahová plocha $A_c = 543.0 \text{ m}^2$		stávající stav	nový stav
CI Velmi úsporná  Mimořádně ne hospodárná		C	
KLASIFIKACE		0,80	
Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy U_{em} ve $\text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ $U_{em} = H_T/A$		0,32	
Požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu tepla obálky budovy podle ČSN 73 0540-2:2011 $U_{em,N}$ ve $\text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$		0,41	
Klasifikační ukazatele CI a jim odpovídající hodnoty U_{em}			
CI	0,50	0,75	1,00
U_{em}	0,20	0,31	0,41
Platnost štítku do : 25.11.2022		Datum: 25.11.2012	
		Jméno a příjmení: Martin Červený	