

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov


Ulice, č.p./č.o.:

PSČ, obec: 67913 Sloup

K.ú., parcelní č.: Sloup v Moravském Krasu (750 662), 1131/7 - pozemek č.14


Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 146,5 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavky pro výstavbu nové budovy do 31.12.2021

jsou **SPLNĚNY**

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Energie prostředí - 11,0 (59 %)
Elektrina - 7,6 (41 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,23 W/(m ² .K)	B
	Měrná potřeba tepla na vytápění	67 kWh/(m ² .rok)	
	Celková dodaná energie	127 kWh/(m ² .rok)	A
	Vytápění	92 kWh/(m ² .rok)	B
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	7 kWh/(m ² .rok)	C
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	23 kWh/(m ² .rok)	A
	Osvětlení	4 kWh/(m ² .rok)	D

Energetický specialista: Ing. Pavlína Heřmanová

Osvědčení č.: 0587

Kontakt: info@steb.cz

Ev. č. průkazu: 393 912.0

Vyhotoveno dne: 11.11.2020

Podpis: Ing. Pavlína Heřmanová
tel.: 776 143 035, IČO: 747 87 080