

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

**Ulice, číslo:** Družstevní 677, 678, 679

**PSC, místo:** 537 05 Chrudim II

**Typ budovy:** Bytový dům

**Plocha obálky budovy:** 2771,4 m<sup>2</sup>

**Objemový faktor tvaru A/V:** 0,39 m<sup>2</sup>/m<sup>3</sup>

**Energeticky vztázná plocha:** 2541,0 m<sup>2</sup>




## ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY


**Celková dodaná energie**  
(Energie na vstupu do budovy)

**Neobnovitelná primární energie**  
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m<sup>2</sup>·rok)



**183**



**221**

**Hodnoty pro celou budovu**  
MWh/rok

**466,073**

**562,155**

## DOPORUČENÁ OPATŘENÍ


Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	<input type="checkbox"/>
Okna a dveře:	<input type="checkbox"/>
Střechu:	<input type="checkbox"/>
Podlahu:	<input type="checkbox"/>
Vytápění:	<input type="checkbox"/>
Chlazení/klimatizaci:	<input type="checkbox"/>
Větrání:	<input type="checkbox"/>
Přípravu teplé vody:	<input type="checkbox"/>
Osvětlení:	<input type="checkbox"/>
Jiné:	<input type="checkbox"/>

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení

## PODÍL ENERGOONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu  
MWh/rok



Elektrina ze sítě: 26  
Zemní plyn: 440

## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	$U_{em}$ W/(m <sup>2</sup> ·K)	Díleč dodané energie			Měrné hodnoty	kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	
Mimořádně úsporná							
A							
B							
C						27	10
D							
E		146					
F							
G	0,99						
Mimořádně neúsporná							
<b>Hodnoty pro celou budovu</b> MWh/rok		<b>371,12</b>				<b>69,40</b>	<b>25,56</b>

Zpracovatel: Petr Málek, Ing. Petr Suchánek, Ph.D.

Kontakt: Sv. Čecha 296, 537 01 Chrudim III  
tel.: 605 740 988

Osvědčení č.: 629

Vyhotoveno dne: 20.11.2014

Podpis: