

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydáný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodáření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Dvorecká, 1165 / 1
PSČ, místo: 147 00, Praha 4
K.ú., parcelní č.: Podolí (728152), 1224/12
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztahná plocha: 4155

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA
Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost
není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE
MWh/rok



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinný přístup tepla budovy	0.50	W/(m²·K)	D
Mírná potřeba tepla na vytápění	34.6	kWh/(m²·rok)	
Celková dodaná energie	74.5	kWh/(m²·rok)	C
Vytápění	43.3	kWh/(m²·rok)	D
Chlazení	-	-	-
Nucené větrání	0.55	kWh/(m²·rok)	C
Úprava vlhkosti	-	-	-
Příprava teplé vody	27.5	kWh/(m²·rok)	C
Osvětlení	3.14	kWh/(m²·rok)	A

Energetický specialista: Ing. Markéta Pavlová
Osvědčení č.: 1712
Kontakt: tzb-energ@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 820952.0
Vyhотовeno dne: 01.02.2026
Podpis: