

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Slovanská, 1662

PSČ, místo: 68401, Slavkov u Brna

K.ú., parcelní č.: Slavkov u Brna (750301), 2044/3

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 516

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

44.1

Velmi
úsporná

B

66.2

Úsporná

C

88.3

Méně úsporná

D

127

Nehospodárná

E

166

Velmi
nehospodárná

F

204

Mimořádně
nehospodárná

G

D
125

Požadavek vyhlášky na energetickou
náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 18.9
■ elektřina: 17.6



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.28 W/(m ² ·K)	B
	Měrná potřeba tepla na vytápění	46.4 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	70.6 kWh/(m ² ·rok)	B
	Vytápění	64.1 kWh/(m ² ·rok)	C
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	2.72 kWh/(m ² ·rok)	A
	Osvětlení	3.84 kWh/(m ² ·rok)	D

Energetický specialista: Bc. Michal Kancler

Osvědčení č.: 1494

Kontakt: michal.kancler@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 448590.0

Vyhotoveno dne: 09.08.2022

Podpis: