

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY


vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Českobratrská, 2864 / 3  
 PSČ, místo: 13000, Praha 3  
 K.ú., parcelní č.: Žižkov (727415), 971/1  
 Typ budovy: Bytový dům  
 Celková energeticky vztažná plocha: 1373 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 101.3  
 ■ elektřina: 4.3



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.49 W/(m <sup>2</sup> ·K)	D
	Měrná potřeba tepla na vytápění	31.3 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	
	<b>Celková dodaná energie</b>	<b>76.9 kWh/(m<sup>2</sup>·rok)</b>	<b>C</b>
	Vytápění	52.5 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	D
	Chlazení	0.00 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	-
	Nucené větrání	-	-
	Úprava vlhkosti	-	-
	Příprava teplé vody	21.6 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	B
	Osvětlení	2.72 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	B

Energetický specialista: Ing. Veronika Skorunková  
 Osvědčení č.: 1797  
 Kontakt: skorunkova@pkv.cz

Ev. č. průkazu: 327262.0  
 Vyhotoveno dne: 01.01.2021  
 Podpis: *Veronika Skorunková*

