

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY


vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Čapkova, 712
PSČ, místo: 256 01, Benešov
K.ú., parcelní č.: Benešov u Prahy (602191), 914
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 156 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 13.8
■ kusové dřevo, dřevní štěpka: 6.3
■ elektřina: 0.5



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.26 W/(m ² ·K)	C
Měrná potřeba tepla na vytápění	74.4 kWh/(m ² ·rok)	
Celková dodaná energie	132 kWh/(m²·rok)	B
Vytápění	115 kWh/(m ² ·rok)	C
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	13.6 kWh/(m ² ·rok)	C
Osvětlení	3.51 kWh/(m ² ·rok)	C

Energetický specialista: Ing. Jarmila Bílá
Osvědčení č.: 0360
Kontakt: jarmila.bila@volny.cz / 723 494 232

Ev. č. průkazu: 591459.0
Vyhотовeno dne: 03.05.2024
Podpis: