

Průkaz energetické náročnosti budovy

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií vyhlášky č. 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov ve znění pozdějších předpisů

BD PAVLA BENEŠE - Sekce A

Pavla Beneše --/-199 00, Praha
katastrální území Letňany [731439]
parc. č. 470/1; 527/29



Energetický specialista

Ing. Michal Bárta
Číslo oprávnění: 1775

Evidenční číslo 316162.0

Datum vydání

3.11.2020

Verze dokumentu

Průkaz energetické náročnosti budovy s názvem "Bytový dům PAVLA BENEŠE sekce A" na základě dokumentace pro vydání společného povolení s datem 04/2020. Samostatné zpracování průkazu pro dílčí sekci objektu v souladu s požadavky zákona č. 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Pavla Beneše, -- / --
PSČ, místo: 199 00, Praha
K.ú., parcelní č.: Letňany (731439), 470/1; 527/29
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 2405 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavky pro výstavbu
nové budovy do 31.12.2021

jsou SPLNĚNY

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ účinná SZT OZE ≤ 80%: 225
■ elektřina: 19.7



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

| | | | |
|--|---|------------------------------------|----------|
| | Průměrný součinitel prostupu tepla budovy | 0.37 W/(m ² ·K) | B |
| | Měrná potřeba tepla na vytápění | 44.1 kWh/(m ² ·rok) | |
| | Celková dodaná energie | 102 kWh/(m²·rok) | B |
| | Vytápění | 62.1 kWh/(m ² ·rok) | C |
| | Chlazení | 0.31 kWh/(m ² ·rok) | - |
| | Nucené větrání | 1.00 kWh/(m ² ·rok) | C |
| | Úprava vlhkosti | - | |
| | Příprava teplé vody | 34.1 kWh/(m ² ·rok) | C |
| | Osvětlení | 4.21 kWh/(m ² ·rok) | C |

Energetický specialista: Ing. Michal Bárta
Osvědčení č.: 1775
Kontakt: barta@central-group.cz

Ev. č. průkazu: 316162.0
Vyhотовeno dne: 3.11.2020
Podpis:



Průkaz energetické náročnosti budovy

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií vyhlášky č. 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov ve znění pozdějších předpisů

BD PAVLA BENEŠE - SEKCE B

Pavla Beneše --/199 00, Praha

katastrální území Letňany [731439]

parc. č. 470/1; 527/29



Energetický specialista

Ing. Michal Bárta

Číslo oprávnění: 1775

Evidenční číslo 316341.0

Datum vydání

3.11.2020

Verze dokumentu

Průkaz energetické náročnosti budovy s názvem "Bytový dům PAVLA BENEŠE sekce B" na základě dokumentace pro vydání společného povolení s datem 04/2020. Samostatné zpracování průkazu pro dílčí sekci objektu v souladu s požadavky zákona č. 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Pavla Beneše, -- / --
PSČ, místo: 199 00, Praha
K.ú., parcelní č.: Letňany (731439), 470/1; 527/29
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 2485 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavky pro výstavbu
nové budovy do 31.12.2021

jsou SPLNĚNY

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ účinná SZT OZE ≤ 80%: 141.3
■ elektřina: 25



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

| | | | |
|--|---|-------------------------------------|----------|
| | Průměrný součinitel prostupu tepla budovy | 0.36 W/(m ² ·K) | B |
| | Měrná potřeba tepla na vytápění | 19.8 kWh/(m ² ·rok) | |
| | Celková dodaná energie | 66.9 kWh/(m²·rok) | A |
| | Vytápění | 28.6 kWh/(m ² ·rok) | A |
| | Chlazení | 0.67 kWh/(m ² ·rok) | - |
| | Nucené větrání | 3.28 kWh/(m ² ·rok) | B |
| | Úprava vlhkosti | | - |
| | Příprava teplé vody | 30.2 kWh/(m ² ·rok) | C |
| | Osvětlení | 4.17 kWh/(m ² ·rok) | C |

Energetický specialista: Ing. Michal Bárta
Osvědčení č.: 1775
Kontakt: barta@central-group.cz

Ev. č. průkazu: 316341.0
Vyhотовeno dne: 3.11.2020
Podpis:



Ing. Michal Bárta/CENTRAL GROUP a.s.

Zakázka číslo: 200_PENB_Letňany PB - C

Průkaz energetické náročnosti budovy

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií vyhlášky č. 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov ve znění pozdějších předpisů

BD PAVLA BENEŠE - SEKCE C

Pavla Beneše --/199 00, Praha

katastrální území Letňany [731439]

parc. č. 470/1; 527/29



Energetický specialista

Ing. Michal Bárta

Číslo oprávnění: 1775

Evidenční číslo 316274.0

Datum vydání

3.11.2020

Verze dokumentu

Průkaz energetické náročnosti budovy s názvem "Bytový dům PAVLA BENEŠE sekce C" na základě dokumentace pro vydání společného povolení s datem 04/2020. Samostatné zpracování průkazu pro dílčí sekci objektu v souladu s požadavky zákona č. 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Tento dokument nesmí být bez písemného souhlasu zhotovitele kopírován jinak než celý.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Pavla Beneše, -- / --
PSČ, místo: 199 00, Praha
K.ú., parcelní č.: Letňany (731439), 470/1; 527/29
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 2485 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavky pro výstavbu
nové budovy do 31.12.2021

jsou SPLNĚNY

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ účinná SZT OZE ≤ 80%: 220.7
■ elektřina: 20



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

| | | | |
|--|---|-------------------------------------|----------|
| | Průměrný součinitel prostupu tepla budovy | 0.36 W/(m ² ·K) | B |
| | Měrná potřeba tepla na vytápění | 42.9 kWh/(m ² ·rok) | |
| | Celková dodaná energie | 96.9 kWh/(m²·rok) | B |
| | Vytápění | 60.3 kWh/(m ² ·rok) | C |
| | Chlazení | 0.40 kWh/(m ² ·rok) | - |
| | Nucené větrání | 1.00 kWh/(m ² ·rok) | C |
| | Úprava vlhkosti | - | |
| | Příprava teplé vody | 31.0 kWh/(m ² ·rok) | C |
| | Osvětlení | 4.20 kWh/(m ² ·rok) | C |

Energetický specialista: Ing. Michal Bárta
Osvědčení č.: 1775
Kontakt: barta@central-group.cz

Ev. č. průkazu: 316274.0
Vyhотовeno dne: 3.11.2020
Podpis: